

ALLEGATO 7.4

Descrizione commentata dei criteri di assegnazione
delle tipologie strutturali alle classi di vulnerabilità A, B, C (vedi allegato 7.5)
per ciascuna Classe di caratterizzazione tipologica comunale I, II, III

CLASSE DI CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA I				
Codice Gndt	Tipologie murarie presenti nei comuni della Classe I	Interpretazione delle modifiche (ove presenti all'allegato 7.5) nell'assegnazione alle classi di vulnerabilità A, B, C		
		Standard	Modificata	Criteri di modifica rispetto alle assegn. standard
A	Muratura a sacco di buona organizzazione con catene	A	B	Presenza diffusa di catene nelle murature e/o orizzontamenti con solai in ferro o c.a. ben collegati
C-D	Muratura di pietra sbazzata semilavorata (pietra quasi squadrata) o pietra grezza di buona qualità ben organizzata	B	C	Discreta qualità della muratura e/o orizzontamenti con solai in ferro con catene o in c.a.
G	Muratura squadrata (generalmente tufo) spesso di recente costruzione	B	C	Buona qualità della muratura - recente epoca di costruzione - orizzontamenti con solai in ferro
L	Muratura di mattoni	B	C	Buona qualità della murature - orizzontamenti con solai in ferro

CLASSE DI CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA II				
Codice Gndt	Tipologie murarie presenti nei comuni della Classe I	Interpretazione delle modifiche (ove presenti all'allegato 7.5) nell'assegnazione alle classi di vulnerabilità A, B, C		
		Standard	Modificata	Criteri di modifica rispetto alle assegn. standard
A	Muratura a sacco, in genere ben organizzata con ammorsamenti	A	B	Orizzontamenti con solai in ferro con catene
E	Muratura di pietra arrotondata con catene	A	B	Orizzontamenti con solai in ferro
C	Muratura in pietra sbazzata semilavorata o più spesso in pietra irregolare ben organizz.	B	C	Orizzontamenti in cemento armato
D	Come sopra con ricorsi	B	C	Orizzontamenti con solai in ferro con catene
G	Muratura in pietra squadrata	B	C	Orizzontamenti con solai in ferro con catene
L	Muratura di mattoni	B	C	Buona qualità della muratura - Orizzontamenti con solai in ferro

CLASSE DI CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA III				
Codice Gndt	Tipologie murarie presenti nei comuni della Classe I	Interpretazione delle modifiche (ove presenti all'allegato 7.5) nell'assegnazione alle classi di vulnerabilità A, B, C		
		Standard	Modificata	Criteri di modifica rispetto alle assegn. standard
A	Muratura a sacco, in genere di cattiva qualità e senza rinforz			Nessuna modifica
C	Muratura di pietra sbazzata, differente da quella del II gruppo per qualità mediocre (pietrame o pietre di fiume) o cattivo stato di manutenzione	B	A	Muratura irregolare di qualità mediocre
D	Muratura di pietrame come sopra con ricorsi			Nessuna modifica
E-F	Muratura di pietra arrotondata			Nessuna modifica
G	Muratura regolare in blocchetti o pietra squadrata di buona fattura	B	C	Orizzontamenti con solai in ferro con catene
L	Muratura di mattoni			Nessuna modifica